

Alpenland Heizungswasser KG

Ausschreibungstext Heizungsgold Energywasser 2035 inkl. Korrosionsschutzmittel:

Fertig aufbereitetes Heizungsfüllwasser,

mit Korrosionsschutz und

Gewährleistungsübernahme

Anlagenwasser:

Gesamthärte: <1 Grad f

pH-Wert (20°C): 8,3-9,5

Phosphate (PO₄): >450 mg/l

Chloride (Cl): < 10 mg/l

Sauerstoff (O₂): <0,1 mg/l

Heizungswasser auf Basis von

vollentsalztem Wasser.

Die enthaltenen Zusatzmittel bewirken einen

dauerhaften Korrosionsschutz.

einschließlich Gewährleistungsübernahme

für die

Wasserqualität für eine angestrebte

Lebensdauer einer

Heizungsanlage.

Planungsgrundlage:

Bezugsquelle:

Alpenland Heizungswasser KG

www.normgerechtesheizungswasser.de

Dorfstr. 4

84149 Velden

Typ: Spülung/Reinigung

oder gleichwertiger Art,